



编号: 240100320443438

日期: 2024年2月6日



# 危险特性分类鉴别报告

(危险货物)

样品名称: EFIS-D 风冷光储一体柜

EFIS-D-W100/215

委托单位: 弘正储能(上海)能源科技有限公司

供应商: 弘正储能(上海)能源科技有限公司



## 检验鉴定报告

电话: 0519-83277160

公司: 中国检验认证集团江苏有限公司

编号: 240100320443438

日期: 2024年2月6日

INSPECTION REPORT

### 危险特性分类鉴别报告

样品名称	中文名称	EFIS-D 风冷光储一体柜 EFIS-D-W100/215		
	英文名称	Smart PV ESS Cabinet EFIS-D-W100/215		
委托单位	弘正储能(上海)能源科技有限公司			
供应商	弘正储能(上海)能源科技有限公司			
分析/试验要求	危险特性分类鉴别	样品数量/重量	—	
检验依据	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第二十三修订版) 《危险化学品目录》(2015版)			
样品标识	—			

#### 一、样品信息

- 组分(企业申报): --
- 样品性状: 风冷光储一体柜(EFIS-D-W100/215, 768V 280Ah 215000Wh),由 15 个型号为 iBAT-WM-14.33H (51.2V 280Ah 14.33kWh)的电池模块串联而成, 单独包装。

#### 二、鉴定结论

- 正式运输名称: 锂离子电池组(包括聚合物锂离子电池)。技术名称: 不适用。
- 联合国编号: 3480。
- 危险货物类别: 9。
- 建议包装类别: 根据包装导则P903办理。
- GHS分类: 详见第3页。
- 是否属于《危险化学品目录》(2015版)列明的化学品: 否。  
是否符合《危险化学品目录》(2015版)中关于“危险化学品的定义和确定原则”: 委托单位未申请鉴定。



签发: For and on behalf of  
CCIC JIANGSU CO., LTD.  
中国检验认证集团江苏有限公司

签发日期: 2024年2月6日

本鉴定证书有效期至 2025 年 2 月 5 日。根据联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》规定, 锂电池(组)需通过 UN38.3 测试, 才能按照本报告分类结论进行运输。

王珍  
4 授权签字人 Authorized Signature(s)



## 检验鉴定报告

电话: 0519-83277160

公司: 中国检验认证集团江苏有限公司

INSPECTION REPORT

编号: 240100320443438

日期: 2024年2月6日

### 二、鉴定结论 (续)

5. GHS 分类 (续): 委托单位未申请鉴定。

运输标签:





# 检验鉴定报告

电话: 0519-83277160

公司: 中国检验认证集团江苏有限公司

编号: 240100320443438

日期: 2024年2月6日

## INSPECTION REPORT

### 三、样品图片



----- 结束 -----



## 检验鉴定报告

电话: 0519-83277160

公司: 中国检验认证集团江苏有限公司

编号: 240100320443438

日期: 2024年2月6日

INSPECTION REPORT



### 报告书使用约定

- 我司依据委托人（托运人或其代理人）提供的货物及其运输信息，确定货物的运输危害和 GHS 分类，并出具此报告书。
- 依据鉴别的需要，我司要求委托人提供真实、完整的货物样品及资料。
- 委托人保证申报的货物和/或提供的样品及资料（如样品性状、组份信息等）与交运的货物是相同的，如有不符，所涉及的法律责任及其他后果均由委托人自行承担。
- 我司仅对检测样品的鉴别结果负责。
- 本报告经签字并加盖我司印章后生效。
- 我司保证本报告的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 本鉴定书不考虑国家和经营人差异。
- 未经我司书面批准，不得部分复制本报告书。
- 私自转让、盗用、冒用、涂改、或以任何媒体形式篡改的报告书无效。
- 扫描报告上二维码查询报告真伪。

